

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.АД85.В.00444/24



ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ "ВАГ", ООО "ЗТП"ВАГ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 644520, Россия, Омская область, Омский муниципальный район, село Троицкое, сельское поселение Троицкое, улица Октябрьская, дом 1, квартира 2

Адрес места осуществления деятельности: 644035, Россия, Омская область, город Омск, тракт Красноярский, дом 105

Телефон: 89088018123, адрес электронной почты: oooztpvag@mail.ru

ИНН: 5528052704, ОГРН: 1235500009854.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ "ВАГ" (ООО "ЗАВОД ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ "ВАГ")

Место нахождения (адрес юридического лица): 644520, Россия, Омская область, Омский муниципальный район, село Троицкое, сельское поселение Троицкое, улица Октябрьская, дом 1, квартира 2

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 644035, Россия, Омская область, город Омск, тракт Красноярский, дом 105

ИНН 5528052704 , ОГРН 1235500009854

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия". ОГРН 1137746776496, ИНН 7736663779. Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, комнаты 15-22. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33Б. Телефон: +7(495)268-01-76, адрес электронной почты: info@promstandartus.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АД85. Дата решения об аккредитации: 20.10.2017.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трубы полиэтиленовые для транспортирования газообразного топлива:

- трубы из полиэтилена (ПЭ 100, ПЭ 100+, ПЭ 100-RC) (номинальным наружным диаметром от 16 мм по 630 мм), в том числе с маркировочными полосами;

- трубы из полиэтилена (ПЭ 100, ПЭ 100+, ПЭ 100-RC) с соэкструзионными слоями (номинальным наружным диаметром от 16 мм по 630 мм), изготовленные из материалов с одинаковым MRS.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива, Полиэтилен (ПЭ).»

Серийный выпуск

Код ОКПД 2: 22.21.21.121

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917211000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) (п. 4.1, п. 4.2, п. 5.1, п. 5.2, п. 6.2, п. 6.3, п. 7.2 таблица 4, п. 8.2 таблица 6 (позиция 1, 3), п. 10.2 таблица 7; ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1-2014) (пп. 6.2.3.1 таблица 1 (позиция 7), пп. 6.2.3.2 таблица 2 (стойкость к газовому конденсату), п. 6.3 таблица 3)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 8170ИЛПМД, 8171ИЛПМД, 8172ИЛПМД от 11.04.2024 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

акта анализа состояния производства №0003/01/24 от 08.02.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС Академия"

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива.

Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы.» Трубы хранят по ГОСТ 15150-69 (раздел 10) в условиях 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) сроком не более 6 месяцев. Срок службы 50 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 12.04.2024 ПО 11.04.2029



Руководитель
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Рунец Михаил Николаевич

Рунец Михаил Николаевич

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Кулебакина Наталья Викторовна

Кулебакина Наталья Викторовна